試　料　名	浸透水	天　候	曇
採　取　日	2020年6月4日　10時10分	気　温	24.0 ℃
施　設　名	羽幌産業廃棄物埋立処理場	水　温	14.6 ℃
採 取 場 所	集水管開口部		

計　量　の　対　象	計　量　の　結　果	単 位	計　量　の　方　法
化学的酸素要求量（COD_{Mn}）	21	mg/L	JIS K 0102 17
－以下余白－			

備　考